

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.МХ03.Н01207

Срок действия с 19.11.2007 г. по 19.11.2010 г.

0882528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Торговая марка: NOVA FLORIDA

Модели: Big 97, Big 97 S, Seven 97, Seven 97 S, Serir 97, Extra Therm Serir, Simul 97, части и принадлежности к ним

серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

49 3517

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

КОД ТН ВЭД:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 - 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 878 361

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 - 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 878 361

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 590-MX07-07 от 26.10.2007 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИСантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.085497.11.07 от 07.11.2007, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT от 16.01.2006, выданный DNV на систему менеджмента качества FONDITAL S.p.A. согласно UNI-EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000). Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 120 °С и рабочим давлением: Seven 97 S, Extra Therm Serir, Big 97 S - до 1,6 МПа; Seven 97, Serir 97, Big 97, Simul 97 - до 0,9 МПа. Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 9. Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

Эксперт

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации