

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.MX03.H01385

Срок действия с 08.12.2008 г. по 08.12.2011 г.

0882646

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S3,

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,
выпускаемые под торговой маркой "NOVA FLORIDA"
согласно приложению на одном листе

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 777-MX07-08 и № 778-MX07-08 от 18.11.2008
ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.085497.11.07 от 07.11.2007,
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT от 16.01.2006, выданный DNV на систему менеджмента качества Fondital S.p.A.
согласно UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 1,6 МПа.
Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт

подпись

Л.Д.Трифенова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2021307

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.МХ03.Н01385 от 08.12.2008

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

**РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S3,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,
выпускаемые под торговой маркой "NOVA FLORIDA",
изготавливаемые FONDITAL S.p.A.**

<u>49 3517</u> 7616 99 100 0	РАДИАТОРЫ S3/100 Модели: Seven S3/100, Extra Therm S3/100, Serir S3/100, Big S3/100, Simun S3/100.	Документация изготовителя
<u>49 3517</u> 7616 99 100 0	РАДИАТОРЫ S3/80 Модели: Seven S3/80, Extra Therm S3/80, Serir S3/80, Big S3/80, Simun S3/80.	Документация изготовителя



Руководитель органа
Эксперт


 подпись

 подпись

В.И.Горбунов
инициалы, фамилия

Л.Д.Трифонова
инициалы, фамилия