

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.MX03.H01419

Срок действия с 02.02.2009 г. по 02.02.2012 г.

1164086

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"
РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S4,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,
выпускаемые под торговой маркой "NOVA FLORIDA"
согласно приложению на одном листе

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 820-MX07-09 и № 821-MX07-09 от 26.01.2009
ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.085497.11.07 от 07.11.2007,
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT от 16.01.2006, выданный DNV на систему менеджмента качества Fondital S.p.A.
согласно UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).
Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 1,6 МПа.
Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 7 и не более 8.
Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

подпись

В.И.Горбунов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Д.Трифонова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2021330

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.МХ03.Н01419 от 02.02.2009

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
------------------------------------	--	---

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S4,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,
выпускаемые под торговой маркой "NOVA FLORIDA",
изготавливаемые FONDITAL S.p.A.

49 3517 7616 99 100 0	РАДИАТОРЫ S4/100 Модели: Extra Therm S4/100, Serir S4/100, Seven S4/100, Big S4/100, Simun S4/100.	Документация изготовителя
--------------------------	---	------------------------------



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифенова

инициалы, фамилия